



- NOTE:
- Splidevand
  - Regnvand, min. Ø160.
  - Tørledning
  - Dren Ø80/92.
  - Bygegulne / byggefelt
  - Gas-stikledning
  - Vand-stikledning
  - EL-stikledninger (4 stk.)
  - 10 kV forsyningsledning

Alle ubenyttede afløbsrør er Ø110 PVC.  
 Alle ubenyttede afløbsrør er Ø315 PVC.  
 Alle vejforløb er med 70 liter sandfang og Ø160 vandlås.  
 Alle afløbsrør lægges med min. 20‰ fald.  
 Alle tøjremontøringer indstøbes med G-ringe.  
 Tagnedløb placeres 300 mm fra hushjørne med mindre andet er angivet og 170 mm fra søkkelkant

Vandledning fremføres min. 1100 mm, under terræn og omkringfyldes med min. 200 mm, stenflit materiale, jf. installatørens anvisninger og under hans ansvar.

El-stikledning fremføres min. 700 mm, under terræn, og omkringfyldes med min. 200 mm, stenflit materiale samt dækket over omkringfyldningen, jf. installatørens anvisninger og under hans ansvar.

50 mm, korrigeret rør for indføring af el og anl./dlf føres til overkant terrændæk.

Grundens areal: 23.460 m<sup>2</sup>  
 Bygget areal: 6.538 m<sup>2</sup>  
 Heraf 12 meter høj: 915 m<sup>2</sup> samt 15 meter høj: 2.187 m<sup>2</sup>  
 Areal af 1. sal: 201 m<sup>2</sup>

Ejendomsareal: 6.759 m<sup>2</sup>  
 Bebyggelsesprocent: 28,8 %

Alle køter er relative.  
 Søkkelkote: 9,60.

T-945 = Oprindelig terrænkote - relativ.

TEKNISSAGNAVN:		HUSSTØRRELSE:		TEKNISSNUMMER:	
Beliggenhedsplan		1050 + 730 m <sup>2</sup>		17069-10	
Kvalifikationsniveau		MÅLSTOK:		Dato:	
7 - Kt. Stillinge-4200 Slagelse		1:500		17.08.2017	
Sammetsels, Skibhøknæken 7 - Kt. Stillinge-4200 Slagelse		Tegner:		Mål:	
		Lars 3038 1047		1:500	

H.J. HUSE Disse tegninger må kun anvendes med H.J. HUSE'S skriftlige samtykke  
 Bilisvej 100 - København, 4200 Slagelse, Telefon 5834 9048