

	Adresse	Forbrug kWh / år	Effekt Kwp	Bemærkninger	Pris overslag
1	Nørrevangs skolen, Rosenkildevej Slagelse	150.000	30	Mangler indberetning i Min Energi. Fladt tag / Tag pap / Tegltag Tag OK.	450.000
2	VASAC, Industrivej 9, Slagelse	60.000	25	Beskyttet værksted Tagpap tag Tag OK.	375.000
3	Søndermark skolen, By Skov Alle 41 Slagelse	205.000	40	Folkeskole Eternit tag Malet - Tag OK	600.000
4	ACV, Rosenkildevej 71, Slagelse	23.000	0	Tegl tag Tag ikke egnet	0
5	Vestre Skole, Skt. Peders gade, Slagelse	72.900	0	Musik og sprogskole Tegl tag 3 etage Tag ikke egnet	0
6	Administration Torvegade 15 Slagelse	74.000	35	Forvaltning Fladt tagpap tag Buet tag tagpap Tag OK	518.000
7	Dalmose børnehave / Stadsarkiv Vemmeløsevej 40a Dalmose	41.200	15	Børneinstitution og arkiv Tegl tag (brunt ny fugning) Tag OK	225.000
8	Antvorskov børnegård, Anholtvej Slagelse	27.600	10	Børneinstitution Eternit tag Tag males - Tag OK	150.000
9	Korsør Kulturhus, Skolegade Korsør	29.000	10	VUC har egen måler, lille elforbrug. Tegl tag skal renoveres Tag nej.	150.000
10	Vasac Kulturhus, Rosenkildevej 91b, Slagelse	25.000		Skorsten dårligt placeret. Kulturhus Rosenkildeparken Tag ikke egnet	
11	Skelskør Rådhus, Næstvedvej 15 Skelskør	139.000	15	Fint stort El forbrug. Køl på ventilation. Skifertag Tag OK	225.000
12	Institution Anne Marievej 5 4200 Slagelse	62.000	20	Døgn institution Tag tilstand ???	300.000
13	Administration, Dahlsvej 4220 Korsør	195.000	20	Forvaltning Har logning i Min Energi Tegl tag - Tag OK	300.000
14	Boeslunde skole Borgbjergvej Boeslunde	25.000	6	Folkeskole Tag males - Tag OK	90.000
15	Nygården Borgergade 153b 4241 Vemmelev	30.000	10	Børneinstitution Logning i MinEnergi Tegl tag - Tag OK	150.000
16	Hessel / Trestensgården Hesselbyvej 29 4230 Skelskør	23.000	7,5	Børneinstitution Tagpap tag Tag OK	113.000
17	Heimdøl Pilagervej 4200 Slagelse	60.000	10	Børneinstitution Tegltag Tag OK	150.000
18	Mariehønen Grevsensgade 4220 Korsør	17.000	6	Børneinstitution Tegl tag Tag OK	90.000
19	Entreprenørservice Teglværksvej 4220 Korsør	85.000	25	Administration og produktion Stålkonstruktion er ombygget Skal beregnes	375.000
	Total	1.343.700	284,5		4.261.000
	Følgeomkostninger			Forstærkning af tag mm Overvågning Uforudsete omkostninger	149.000 90.000 200.000
				Total forventet investering	4.700.000