

Slagelse Kommune Varmeplanmyndighed

v/Dora Ruth Trummer, drtru@slagelse.dk

28. august 2017
Sagsnr: 6731
Brevid: 119237
OJA/tof

Bemærkninger til projektforslag om etablering af "Halmfyret fjernvarmekedel, forbindelsesledning og udvidelse af forsyningsområdet"

AffaldPlus har modtaget projektforslaget fra Slagelse Kommune Varmeplanmyndighed og har nedenstående kommentarer.

Første gang i afsnit 1.2 benævnes et af Affaldplus' anlæg "AffaldPlus' gamle varmvandsproducerende affaldskedel" senere i det fremsendte materiale gentages denne betegnelse.

Denne for form for beskrivelse af en del af Slagelse Affaldsenergi er uheldig og ikke entydig, den entydige og korrekte angivelse af omtalte produktionsanlæg er Slagelse Affaldsenergi linje 2.

Senere i afsnit 1.2 beskrives, at en del af energien fra AffaldPlus' kraftvarme anlæg Slagelse Affaldsenergi linje 1 og en del af energien fra SK's halmkedel ikke anvendes til elproduktion, for at opretholde en affaldsbaseret og halmbaseret varmedækningsgrad.

Der mangler her en angivelse af den nødvendige dækningsgrad, som der refereres til, samt i hvor mange driftstimer forholdet gør sig gældende, for at det kan indgå i vurderingerne og efterfølgende i projektbeskrivelsen.

Det beskrives, at det ikke er en langsigtet løsning, uden at begrunde dette synspunkt.

Det er i projektforslaget og de bagvedliggende beregninger forudsat, at Slagelse Affaldsenergi er omfattet af CO₂-kvoteordningen med den deraf følgende økonomiske belastning. Slagelse Affaldsenergi er ikke omfattet af CO₂-kvoteordningen.

I projektbeskrivelsens materiale er – både i reference og projektbeskrivelse – forudsat, at Slagelse Affaldsenergi linje 1 leverer 100 procent kapacitet i hele perioden.

Det er vigtigt for AffaldPlus, at en evt. etablering af en halmfyret fjernvarmekedel ikke reducerer afsætningskapaciteten fra Slagelse Affaldsenergi linje 1.

Venlig hilsen

Ole J. Andersen
Energichef