



Navn
Vejnavn
Post nr. og bynavn

Teknik og Miljø
Miljø og Natur
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
Teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Påbud om at forbedre spildevandsrensning

.....adresse.....

16. august 2017
Sagsid.: 330-????-????

Kontaktperson:
Henning Verner Rasmussen
Direkte tlf. 58 57 45 29

Efter at have sendt varsel om påbud den 15. maj 2017 påbydes hermed en forbedret spildevandsrensning på din ejendom. Den forbedrede spildevandsrensning skal være gennemført senest den **15. august. 2020.**

Anlægget skal opfylde rensklasse SOP, og spildevandet skal renses for 95% organisk stof og 90% kvælstof forbindelser, samt 90 % fosfor.

Påbuddet følger Miljøbeskyttelsesloven § 30, stk. 1 og stk. 4. Efter denne lov kan du ikke klage over vores afgørelse til anden administrativ myndighed. Du kan dog prøve afgørelsen ved domstolene, inden 6 måneder efter du har modtaget dette påbud.

Hvis du ikke overholder tidsfristen, vil vi uden yderligere varsel forelægge sagen for politiet til strafferetlig behandling efter Miljøbeskyttelsesloven.

Baggrunden for kravet om forbedret spildevandsrensning

Påbud om forbedret spildevandsrensning gives med udgangspunkt i vandområdeplanernes krav om, at kommunerne skal arbejde for at opnå god økologisk kvalitet i de målsatte vandløb. Herunder opstiller vandområdeplanerne renskrav for en række af kommunens vandløb.

Slagelse Kommune har yderligere undersøgt, i hvilke områder enkeltbebyggelserne i det åbne land kan have en betydende indflydelse på vandløbskvaliteten. I det arbejde har det vist sig, at de enkelte vandløbsstrækninger har forskellig sårbarhed, som afhænger af vandføring, fortynding og størrelsen af spildevandsbelastningen.

Undersøgelsen har vist, at særligt de store vandløb er så robuste, at enkeltbebyggelsernes spildevandsbidrag ikke kan være betydende for målopfyldelsen. Det gælder dog ikke for det vandløb, der modtager spildevand fra din ejendom. Her belastes vandløbet af spildevand fra den spredte bebyggelse, i en grad, der er forhindrende for en fremtidig målopfyldelse i vandløbet.

Sagsforløbet

Vi sendte et varsel om påbud om forbedret spildevandsrensning den 15. maj 2017, hvor du havde mulighed for at udtale dig om spildevandsrensningen og om det varslede påbud, men der er ikke kommet oplysninger frem, som ændrer på vores afgørelse.

I varslingen skrev vi, at spildevandet fra din ejendom ledes urensset til Bjerge Å via drænen og Øllemoserenden.

Fastlæggelse af disse afløbsforhold baserer vi på BBR oplysninger, dine oplysninger, og gammel kortlægning i vores byggesags arkiv.

Forskellige renseanlæg

Du kan opfylde rensekravet ved at etablere et af følgende anlæg:

- Nedsivningsanlæg
- Åbent og lukket pileanlæg
- Minirensanlæg
- Beplantet filteranlæg
- Biologisk sandfilter

Hvis der er drikkevandsbrønd på ejendommen er afstandskravet 300 meter til et nedsivningsanlæg.

Vi kan også godkende andre rensemetoder, hvis du kan dokumentere, at rensemetoden kan leve op til rensekravet. I folderen "Spildevand – i det åbne land", som kan ses på hjemmesiden www.slagelse.dk, gennemgår vi de mest almindelige rensemetoder og skønnede priser for de forskellige anlægstyper.

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Inden arbejdet påbegyndes, skal vi godkende anlægget samt en samlet afløbsplan for din ejendom.

Tilbud om medlemskab af SK Forsyning

Som alternativ til eget anlæg kan du tegne medlemskab af SK Forsyning. Ved medlemskab af SK Forsyning etablerer og driver SK Forsyning anlægget til spildevandsrensningen. Ønsker du medlemskabet skal vi have kontrakt udfyldt og underskrevet senest **15. august 2014**.

Skema kan findes på kommunens hjemmeside www.slagelse.dk

Vær opmærksom på, at sommerhuse ikke kan tilbydes et medlemskab.

Et medlemskab af SK Forsyning koster 36.836,25 kr. i tilslutningsbidrag (engangsudgift). Herefter betales vandafledningsbidrag på 50,63 kr. pr. m³ vand. Priserne gælder for 2017 og er inkl. moms. Tilslutningsbidraget indekserreguleres hvert år. Vandafledningsbidraget fastsættes en gang om året af Byrådet. Du skal selv betale eventuelle el-udgifter og ledninger på egen grund til og med bundfældningstank.

Har du spørgsmål

Kontakt mig venligst hvis du har spørgsmål til sagen.

Venlig hilsen

Henning Verner Rasmussen
Teknisk assistent

hennv@slagelse.dk