

Punkt i rapport	Skælskørhallen	akut	1-3 år	3-5 år	uden tid
	2 Forlænge tagudhæng		kr. 400.000		
	2 Inddækning ved spærfod	kr. 5.000			
	2 mulig råd i spær - kræver yderligere indgreb		kr. 1.000.000		
2 i bilag 1	Træværk på vindskeder sidder løst		kr. 80.000		
	3 Afrensning og maling af tag mod vest			kr. 480.000	
	3 Udskiftning af elastisk fuge		kr. 25.000		
3 i bilag 1	Maling af træværk på facade mod SØ		kr. 40.000		
4 i bilag 1	Rens af tagrender mod Sø	kr. 10.000			
5 i bilag 1	Renovering af utætte kviste		kr. 80.000		
	6 Efterisolering af facade mod SØ				kr. 100.000
7 i bilag 1	Skader på trappe ved hovedindgang	kr. 80.000			
8 i bilag 1	Maling af vinduer og døre		kr. 45.000		
	9 udskiftning af varmtvandskedel fra 2000 l til 500 l		kr. 75.000		
	9 Nye kedler - reducere gasforbrug med 15-20 %		kr. 310.000		
	9 Skorsten		kr. 60.000		
	9 Ventilationsanlæg		kr. 300.000		
	9 Automatik		kr. 200.000		
	9 El installationer / belysning		kr. 220.000		
		kr. 95.000	kr. 2.835.000	kr. 480.000	kr. 100.000

Punkt i rapport	Slagelsehallen	akut	1-3 år	3-5 år	uden tid
Tag	Nyt tag		kr. 1.800.000		
kloak	Installation af højt vandlukker i kælder	kr. 30.000			
Indv. Galv	Sætningsskader i NØ gavl samt malerier			kr. 200.000	
Gulv	Nyt gulv			kr. 900.000	
Teknik	konvertering til fjernvarme	kr. 500.000			
Teknik	Installation af strålevarme		kr. 250.000		
Teknik	Belysning renoveres		kr. 200.000		
Teknik	Varmtvandsbeholder (sammen med fjernvarme)	kr. 100.000			
Teknik	Opsætning af 6 x ventilatorer		kr. 100.000		
Teknik	Ny belysning i gymnastiksal, cafeteria, festlokale		kr. 100.000		
		kr. 630.000	kr. 2.450.000	kr. 1.100.000	kr. 0

Punkt i rapport	Sørbyhallen	akut	1-3 år	3-5 år	uden tid
Tag	Rep af utæt tag	kr. 40.000			
Tag	Afrensning og maling af tag			kr. 450.000	
Tag	Udskiftning af tagplader i steder for ovenlysplader			kr. 30.000	
Tagrender	Ekspansionsstykker på tagrender		kr. 27.000		
Vinduer/døre	Udvendige fuger udskiftes		kr. 8.000		
Vinduer/døre	Maling af døre og vinduer			kr. 53.000	
Vinduer/døre	Udskiftning af div. Vinduer /døre				kr. 89.000
Baderum	Gennemgang og rep. af fuger mv i badrum	kr. 54.000			
Teknik	Ventilationsanlæg inkl. CTS i cafe			kr. 325.000	
Ventilation i hal	Separat ventilationsanlæg i hallen			kr. 415.000	
Varmtvand	Varmtvandsbeholder udskiftes til 300 liters beholder			kr. 180.000	
Ventilation	Diverse energibesparende forslag				kr. 120.000
Gulv	lak og div rep			kr. 82.200	
		kr. 94.000	kr. 35.000	kr. 1.535.200	kr. 209.000

Punkt i rapport	Vesthallen	akut	1-3 år	3-5 år	uden tid
Tag	Udskiftning af 25% af tag		kr. 220.000		
Tag	Udskiftning af tagpap på sidebygning	kr. 800.000			
Tag	Vindskeder			kr. 30.000	
Gulv	Nyt gulv		kr. 450.000		
Teknik	Konvertering til fjernvarme	kr. 400.000			
Teknik	Udskiftning af varmeblæsere med strålevarme		kr. 250.000		
Teknik	tagventilation		kr. 150.000		
		kr. 1.200.000	kr. 1.070.000	kr. 30.000	kr. 0

Punkt i rapport	Agersø hallen	akut	1-3 år	3-5 år	uden tid
2	afrensning og maling			kr. 75.000	
6	Udskiftning af vinduer mod Nord		kr. 90.000		
		kr. 0	kr. 90.000	kr. 75.000	kr. 0

Punkt i rapport	Dalmosehallen	akut	1-3 år	3-5 år	uden tid
Facade	Nord og vestgalven udskiftning af fuger		kr. 100.000		
Facade	Udskiftning af galvsøjle Nord/vest gavl	kr. 50.000			
Vinduer/døre	Udskiftning af vinduer /døre		kr. 200.000		
Teknik	ventilation af mødelokaler			kr. 350.000	
Teknik	Solceller				kr. 2.000.000
Teknik	CTS installation			kr. 200.000	
Teknik	tagventilation				
		kr. 50.000	kr. 300.000	kr. 550.000	kr. 2.000.000

Punkt i rapport	Stillingehallen	akut	1-3 år	3-5 år	uden tid
Facade	Kometik på facade				kr. 35.000
Indv. Galv	Rep af boldslag i indv. Gavl			kr. 20.000	
Teknik	ventilation i hal udskiftes			kr. 200.000	
Teknik	Indblæsningsriste i hal udskiftes		kr. 50.000		
Teknik	CTS installation	kr. 100.000			
		kr. 100.000	kr. 50.000	kr. 220.000	kr. 35.000