

2026

Hvidbog – Tillæg 4 til Vandforsyningsplan 2010-2020 – Nødforbindelsesledning til Bis- serup Vandværk

Redegørelse

Bisserup Vandværk ønsker at etablere en nødforbindelsesledning til Skafterup og Omegns Vandværk i Næstved Kommune. Forbindelsesledningen fremgår ikke af den gældende vandforsyningsplan. Vandværker må ikke anlægge vandledninger i strid med vandforsyningsplanen. Dette er baggrunden for, at der er udarbejdet et tillæg 4 til Slagelse Kommunes gældende vandforsyningsplan.

Nødforbindelsesledningen vil forbedre forsyningssikkerheden for forbrugerne under Bisserup Vandværk, fordi forbrugerne i tilfælde af uheld, forurening eller andre ekstraordinære situationer på Bisserup Vandværk vil kunne få vand fra vandværker i Næstved Kommune.

Nødforbindelsesledningen til Skafterup og Omegns Vandværk etableres langs med Skafterupvej på vejens nordside. Den samlede ledningslængde bliver ca. 970 meter. På strækningen er der en enkelt ejendom, Skafterupvej 110, som ligger ud til vejens nordside og som har ind-/udkørsel til Skafterupvej.

Tillægget til vandforsyningsplanen har været i offentlig høring i 4 uger fra den 24. september 2025 til den 22. oktober 2025. I høringsperioden har myndigheder, interesseorganisationer, almene vandværker og borgere haft mulighed for at komme med bemærkninger til tillægget.

Tillægget har været annonceret på kommunens hjemmeside. Tillægget er desuden sendt i høring direkte til alle vandværker, som i en eller anden grad kunne være berørt af tillægget - Bisserup, Rude, Skafterup og Omegns samt Hyllinge – ligesom tillægget er sendt til Næstved Kommune og ejerne af ejendommen Skafterupvej 110.

Høringssvar

I høringsperioden har kommunen modtaget høringssvar fra ejerne af ejendommen Skafterupvej 110 og fra Rude Vandværk. Høringssvarene er gengivet nedenfor, og de enkelte punkter er kommenteret.

De øvrige berørte vandværker – Bisserup Vandværk, Skafterup og Omegns Vandværk samt Hyllinge Vandværk – har før den offentlige høring oplyst, at de ikke har bemærkninger til det udkast til tillæg 4, som de har haft i høring. Ligeledes har Næstved Kommune tidligere oplyst, at de ikke har bemærkninger til udkastet til Tillæg 4.

Administrationen vurderer, at høringssvaret fra ejerne af Skafterupvej 110 er relevant i forhold til, at der skal stilles særlige krav til etableringsdybden i en kommende gravetilladelse. Herudover giver høringssvarene ikke anledning til ændringer af tillæg 4 til vandforsyningsplanen.

Hvis Byrådet beslutter at godkende tillæg 4 til vandforsyningsplanen, annonceres den endelige godkendelse på kommunens hjemmeside, og de berørte vandværker samt ejerne af ejendommen Skafterupvej 110 orienteres individuelt. Godkendelsen kan ikke påklages.

Den endelige vedtagelse af tillægget til vandforsyningsplanen vil betyde, at etablering af nødforbindelsesledningen mellem Bisserup Vandværk og Skafterup og Omegns Vandværk er i overensstemmelse med en godkendt vandforsyningsplan.

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET HØRINGSSVAR FRA FØLGENDE AFSENDERE:

- | |
|---|
| 1. Ejerne af Skafterupvej 110 (bilag 1) |
| 2. Rude Vandværk (bilag 2) |

SAMMENFATNING**Resumé af bemærkning:****1. Ejerne af Skafterupvej 110**

1.1 Ejerne vil gøre indsigelse imod forbindelsesledningen, fordi den viste ledningsføring kommer til at ligge under deres bindingsværkshus og igennem deres nyetablerede nedsivningsanlæg.

1.2 Hvis forbindelsesledningen placeres i kanten af vejarealet, frygter ejerne at rødderne på deres gamle træer, som står meget tæt ved vejen, vil tage skade.

1.3 Ejerne mener, at forbindelsesledningen i fremtiden vil blive klassificeret som vigtig infrastruktur, og dermed medføre begrænsninger i, hvordan de kan anvende deres matrikel.

1.4 Ejerne foreslår, at ledningen i stedet etableres på den modsatte side af Skafterupvej (sydsiden).

Teknik, Plan og Erhvervs kommentar og indstilling:

1.1 Ejerne har opfattet markeringen af forbindelsesledningen på figur 2 i tillægget til vandforsyningsplan som om, at figuren viser ledningens præcise placering. Figuren er en principtegning, som viser ledningens omtrentlige start- og slutpunkt, samt viser at ledningen placeres langs Skafterupvejs nordside. Dette er telefonisk oplyst til ejerne.

Forbindelsesledningen vil blive etableret i vejarealet forbi ejendommen Skafterupvej 110 og vil ikke berøre hus, nedsivningsanlæg eller andre anlæg på ejernes matrikel.

1.2 Kommunens vejmyndighed har vurderet, at hvis ledningen etableres ved styret underboring i en dybde på minimum 2,5 meter på strækningen forbi de gamle træer, vil træernes rødder ikke blive påvirket. Det kræver en gravetilladelse fra kommunens vejmyndighed at etablere ledninger i vejmatiklen. Krav til boreddybden vil blive fastsat i gravetilladelsen. Bisserup vandværk har accepteret, at der vil blive stillet skærpede krav til etablering af ledningen forbi de gamle træer.

1.3 Forbindelsesledningen vil ikke medføre særlige begrænsninger i forhold til, hvordan ejerne kan anvende deres matrikel. Administrationen vurderer, at dette heller ikke vil være tilfældet i fremtiden.

1.4 Både start- og slutpunkt for nødforbindelsesledningen ligger på nordsiden af Skafterupvej. Det skyldes placeringen af de eksisterende ledningsnet, som nødforbindelsesledningen skal forbinde. Hvis forbindelsesledningen skulle etableres langs sydsiden af Skafterupvej, ville det betyde, at ledningen skulle krydse Skafterupvej to gange, samt at ledningen ville blive længere og med flere "knæk".

Høringssvaret fra ejerne af ejendommen Skafterupvej 110 har givet anledning til dialog mellem kommunens vejmyndighed

	og Bisserup Vandværk. Dialogen har handlet om, hvordan ledningen kan etableres i vejarealet forbi de gamle træer uden at skade træernes rødder. Der er fundet en løsning, som efter administrationens vurdering gør det muligt at etablere ledningen langs nordsiden af Skafterupvej – som er den mest hensigtsmæssige linjeføring – uden at beskadige træerne. På den baggrund vurderer administrationen, at høringssvaret ikke giver anledning til at ændre tillæg 4 til vandforsyningsplanen.
2. Rude Vandværk 2.1 Rude Vandværk oplyser, at de ikke har bemærkninger til Tillæg 4 til vandforsyningsplanen. 2.2 Rude Vandværk vil tage spørgsmålet om etablering af en nødforbindelsesledning til et nabovandværk op på næste bestyrelsesmøde.	2.1 Taget til efterretning. 2.2 Rude Vandværk har overvejet at etablere en nødforbindelsesledning til Nyrup Vandværk i Næstved Kommune som alternativ til en forbindelsesledning til SK Vand. Vandværker er ikke forpligtiget til at anlægge forbindelsesledninger, alene fordi ledningerne er beskrevet i en vandforsyningsplan. Det er i udgangspunktet op til vandværkerne selv at indgå aftaler om etablering af nødforbindelser.

Bilag 1 – høringsvar fra ejerne af Skafterupvej 110

Slagelse Kommune

teknik@slagelse.dk

Indsigelse!

Tak for det fremsendte materiale i forbindelse med den nye rørføring mellem vandværket i Bisserup og vandværket i Skafterup.

Da den viste linieføring i den grad berører os, vil vi **hermed gøre indsigelse mod projektet**. Af materialet fremgår det, at vandleddningen skydes under vores gård, ca. 150 meter i to meters dybde (oplyst af forvaltningen).

Den ældste del af vores gård er fra 1850, gårdspladsen er fritlagt og stuehuset er med ståtag, men værst er det dog at linien kører direkte igennem vore nye nedsivnings anlæg i haven bag hovedhuset. Anlægget er nyetableret og væsentlig dybere end linieføringen!.

Vores gamle stald som har gavlen ud mod vejen har vi igennem årene renoveret med nyt bindingsværk og gamle vinduer vil vi nødig se tage skade.

Hvis man tænker at ledningen placeres i kanten af vejarealet vil den have stor påvirkning fra de store træer der afgrænser vores grund mod vejen. Træerne er gamle og har i dag til formål at nedbringe hastigheden på strækningen som er plaget af hurtigkørende trafik.

Vi vil forbeholde os ret til at kræve, at dem der tager skade erstattes af Slagelse Kommune, både for bortskaffelse af udgåede træer samt for genplantning.

Desuden må man formode at en sådan vandleddning i fremtiden vil kunne blive klassificeret som vigtig infrastruktur hvilket kan føre til begrænsninger i anvendelsen af vores matrikel.

Vi vil i stedet foreslå at ledningen placeres på den modsatte side af Skafterupvej, hvor der i forvejen er en vand hovedlinie til et markvandingssystem.

Ida Dyrting-Gonzalez
Skafterupvej 110, Bisserup
4243 Rude

Bilag 2 – høringsvar fra Rude Vandværk

Mette Dige Ohrt

Fra: Rude Vandværk <rudevandvaerk@outlook.dk>
Sendt: 29. september 2025 13:23
Til: Mette Dige Ohrt
Emne: Sv: Offentlig høring af Tillæg til Slagelse Kommunes vandforsyningsplan

Hej Mette.

Jeps. Jeg har nødforbindelse på dagsordningen til bestyrelsesmøde, men tak for tippet. Og fint at I har haft kontaktet Envafors, Jeg har selv ikke haft husket at snakke med dem, men nu må jeg se om de kommer mig i forkøbet.

Med venlig hilsen
Rude vandværk
v/Formand
Anders Jørgensen.
Møllebakkevej 37,
4243 Rude.
Mail: rudevandvaerk@outlook.dk
Tlf. 61196993

Fra: Mette Dige Ohrt <mdohr@slagelse.dk>
Sendt: 29. september 2025 13:14
Til: 'Rude Vandværk' <rudevandvaerk@outlook.dk>
Cc: 'slagelse-vand@envafors.dk' <slagelse-vand@envafors.dk>
Emne: SV: Offentlig høring af Tillæg til Slagelse Kommunes vandforsyningsplan

Hej Anders

Mange tak, og det er helt ok.

Jeg har via en kollega fået oplyst, at SK Vand (Envafors) meget gerne vil tage en snak med jer om mulighederne for at etablere en nødforbindelse. Derfor har jeg sat SK Vand cc på denne mail.

Det kunne måske være en god ide, at I som den nuværende bestyrelse i Rude Vandværk få nogle flere "up to date"-fakta på bordet om praktik og priser ved nødforbindelse til SK Vand kontra nødforbindelse til Nyrup Vandværk i Næstved Kommune.

Venlig hilsen

Mette Dige Ohrt
Ingeniør



Teknik, Plan og Erhverv
Miljø og Natur
Dahlsvej 3, 4220 Korsør



Mobiltelefon : 24 96 62 42
EAN : 5798007389727

[Slagelse Kommunes behandling af persondata](#)

Fra: Rude Vandværk <rudevandvaerk@outlook.dk>
Sendt: 29. september 2025 12:30
Til: Mette Dige Ohrt <mdohr@slagelse.dk>
Emne: Sv: Offentlig høring af Tillæg til Slagelse Kommunes vandforsyningsplan

Hej Mette.

Vi har læst tillæg 4 igennem og vi har ikke noget at tilføje.

og undskyld at vi ikke fik svaret dig på det forrige tillæg, vi kunne se de svar der blev sendt rund uden nogen kommentarer fra vores side af.

Med venlig hilsen
Rude vandværk
v/Formand
Anders Jørgensen.
Møllebakkevej 37,
4243 Rude.
Mail: rudevandvaerk@outlook.dk
Tlf. 61196993

Fra: Mette Dige Ohrt <mdohr@slagelse.dk>
Sendt: 24. september 2025 11:43
Til: 'vincents@post.tele.dk' <vincents@post.tele.dk>; 'Ole Hansen' <ole@skafterup.dk>; 'Hyllinge Vandværk' <hyllinge.vandvaerk@gmail.com>; 'Rude Vandværk' <rudevandvaerk@outlook.dk>; 'Grundvand (funktionspostkasse)' <grundvand@naestved.dk>
Emne: Offentlig høring af Tillæg til Slagelse Kommunes vandforsyningsplan

Kære Bisserup, Skafterup og Omegn, Hyllinge og Rude vandværker samt Næstved Kommune

Slagelse Byråd har vedtaget at sende et tillæg til Slagelse Kommunes vandforsyningsplan i 4 ugers offentlig høring med **høringsfrist den 22. oktober 2025**. Eventuelle indsigelser imod tillægget skal sendes til teknik@slagelse.dk eller med post til Teknik, Plan og Erhverv, Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

Tillægget til vandforsyningsplanen er vedhæftet denne mail, og kan også ses via dette link <https://www.slagelse.dk/da/demokrati-og-udvikling/faa-indflydelse/hoeringer/hoering-af-forslag-til-tillaeg-4-til-vandforsyningsplanen/>. Tillægget beskriver, at der etableres en forbindelsesledning mellem Bisserup Vandværk i Slagelse Kommune og Skafterup og Omegns vandværk i Næstved Kommune.

Når høringsfristen er udløbet, forelægges tillægget til vandforsyningsplan – med eventuelle justeringer som følge af høringen - igen for Byrådet til endelig godkendelse.

Hvis der er spørgsmål i forbindelse med sagen, er I velkomne til at ringe eller skrive til mig.

Venlig hilsen

Mette Dige Ohrt
Ingeniør