

## 8. Nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke i Slagelse kommune og Næstved kommune (B)

Sagsnr.: 23-004362

Åbent

### Kompetence

Byrådet

### Beslutningstema

Byrådet skal efter indstilling fra Klima- og Miljøudvalget godkende nyt fælles regulativ for tømning af bundfældningstanke i Slagelse kommune og Næstved kommune.

### Indstilling

Centerchefen indstiller,

**1. at** nyt fælles regulativ for tømning af bundfældningstanke i Slagelse kommune og Næstved kommune indstilles til byrådets godkendelse.

### Sagens indhold

Slagelse Kommune har en brugerfinansieret ordning for tømning af hustanke, samletanke og fedtudskillere, som SK Spildevand A/S driver. Ordningen skal i EU-udbud i 2023.

Kommunen er myndighed.

Gældende regulativ for tømning af bundfældningstanke (se bilag 2) blev vedtaget af byrådet den 28. februar 2011 til ikrafttrædelse den 1. januar 2011. Regulativet lægger rammerne for driften af ordningen, som SK Spildevand A/S driver for Slagelse Kommune.

Næstved Kommune har ligeledes en brugerfinansieret ordning for tømning af bundfældningstanke, som også skal i EU-udbud i 2023.

I den forbindelse er der udarbejdet et enslydende regulativ for ordningen i hhv. Slagelse og Næstved Kommune (se bilag 1).

Det nye fællesregulativ er godkendt af Næstved kommune på byrådsmøde d. 25. april 2023.

Regelmæssig tømning af bundfældningstanke bidrager til, at grundvandet og vandmiljøet ikke forurenes - til gavn for drikkevandet og at slam og spildevand håndteres i henhold til gældende lovgrundlag.

Den obligatoriske tømningsordning sikrer, at fejl og mangler ved bundfældningstankene lokaliseres, så ejer kan udbedre disse og tankene kan fungere miljømæssigt korrekt.

I forhold til regulativet af 2011 er samletanke og fedtudskillere ikke længere omfattet af den

obligatoriske tømningsordning, idet antallet af samletanke er stærkt reduceret i forbindelse med sommerhus kloakeringer og at tømning af fedtudskillere ikke umiddelbart kan gennemføres som en obligatorisk ordning, idet det indsamlede fedt er omfattet af affaldsloven. Ejere af sådanne anlæg skal derfor lave privatretlige aftaler med en tømningsemprenør.

Det kommende EU-udbud af tømningsordningen vil være et fællesudbud i samarbejde mellem SK Spildevand A/S og NK-Spildevand A/S.

Det nye regulativ vil danne grundlag for den udbudte opgave.

I udkast til regulativ er der lagt vægt på miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forhold bl.a. mht. slangelængder, vægt på dæksler m.v. Ligeledes er adgangsforhold tydeliggjort med tegning.

Udgangspunktet i udkast til nyt regulativ er fortsat at sikre at alle tanke for helårsboliger tømmes minimum en gang om året og sommerhuse hvert 2. år, at tankene kan fungere miljømæssigt

optimalt samt at tømningssprisen for den enkelte grundejer skal afspejle den ydelse, som der bliver leveret.

## **Retligt grundlag**

Bekendtgørelse nr. 1393 af 212. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4, kap. 17, § 58.

## **Handlemuligheder**

Klima- og Miljøudvalget kan:

- Godkende udkast til nyt regulativ til tømning af bundfældningstanke i Slagelse kommune og Næstved kommune eller
- Hjemsende udkast til tømning af bundfældningstanke i Slagelse kommune og Næstved kommune til fornyet administrativ sagsbehandling.

## **Vurdering**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Taksten for tømning af en tank er i det nuværende regulativ sat med udgangspunkt i tanke på 2,0 m<sup>3</sup> og derunder. I det nye regulativ foreslås dette ændret fra 2 m<sup>3</sup> til 3 m<sup>3</sup>. Der vil fortsat være en udgiftssvarende tillægspris pr. m<sup>3</sup> ud over de 3 m<sup>3</sup>. Dette er for at harmonere principperne i Næstved og Slagelse kommuner.

Der foreslås en takst for ekstra slangelængde over 50 m af hensyn til entreprenørens arbejdsmiljø. Økonomi for borgerne.

Administrationen forventer, at et nyt udbud alt andet lige vil medføre en prisstigning. Det er dog forventningen, at med et fælles udbud med Næstved Kommune vil der kunne opnås en lavere pris, end hvis Slagelse Kommune var alene omkring udbuddet. Og dermed formindskes den forventede prisstigning.

## **Tværgående konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Sagens videre forløb**

Ingen bemærkninger

## **Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2023**

**Fraværende:** Ingen

Jan M. Jørgensen deltog til punktets oplysning.

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget bemærker, at det er forventningen, at den nye løsning ikke vil have nogen betydning for borgerne.

Dog afhænger den endelige pris af licitationen.

Udvalget beder om, at plancher tilføjes referatet som bilag 3.

## **Beslutning i Byrådet den 19. juni 2023**

**Fraværende:** Sofie Janning (A)

(O) stillede følgende ændringsforslag:

"At bundfældningstankene tømmes efter behov/forbrug."

For stemte 3: (O), (D) og (Ø)

Imod stemte 28: (V), (C), (F), (A), (B) og (I)

Forslaget blev ikke godkendt.

At 1: Godkendt.

Byrådet noterer sig, at administrationen har oplyst, at den nye løsning ikke vil have nogen betydning for borgerne. Dog afhænger den endelige pris af licitationen.

### **Bilag**

23-004362-1	Bilag 1. Nyt fælles regulativ pr. 01.01.2024
23-004362-1	Bilag 2 - Regulativ 2011
23-004362-3	Bilag 3 - Plancher ift. nyt tømningsregulativ.pdf