

7. Orientering om grundvandssikring samt drikkevandssituationen på øerne

Sagsnr.: 24-009286

Åbent

Kompetence

Ø-udvalget.

Beslutningstema

Ø-udvalget orienteres om projekt og grundvandssikring samt om drikkevandssituationen.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Ø-udvalget tager sagen til orientering.

Sagens indhold

Ø-udvalget orienteres om det igangværende projekt om grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø samt om drikkevandssituationen.

Projektet om grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø

Der pågår stadig forhandlinger med lodsejere på øerne.

Drikkevandssituationen på øerne

Omø Vandværk

Drikkevandet fra Omø Vandværk overholder alle grænseværdier, men vandværket er udfordret i forhold til indhold af nitrat, pesticider og forhøjet chlorid i en eller flere borer.

Agersø vandværk

Drikkevandet fra Agersø Vandværk overholder alle grænseværdier, men vandværket bør være opmærksom på indholdet af nitrat i borerne og N,N-DMS i boring DGU 219.31.

Bilag med yderligere oplysninger om drikkevandssituationen på øerne er vedhæftet (bilag 1).

Beslutning i Ø-udvalget den 30. maj 2024

Fraværende: Ingen

Entreprenør- og Rederichef Peter Johansen deltog i behandlingen af dette punkt.

Sagen taget til orientering.

Ø-udvalget anmoder om en forklaring af de tekniske betegnelser, der anvendes i beskrivelsen af drikkevandet og drikkevandsboringer.

Bilag

24-009286-6

Bilag 1 - Status for drikkevandskvalitet på Agersø og Omø